Regione Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1519500031412

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA valido fino al 14/03/2022

Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale **ANDRE S.P.A.**
Indirizzo **VIALE PADRE SANTO**
N. civico **5/11**
Comune **GENOVA**
Provincia **GENOVA**
C.A.P. **16122**
Codice fiscale / Partita IVA **02916020106**
Telefono **0108598426**

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo **15195 - 000314 / 12**
Registrato il **14/03/2012**

Valido fino al **14/03/2022**

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome **Linda Morelli**
Numero di accreditamento **1631**

Dati catastali

Comune catastale	SAN GIULIANO MILANESE	Sezione		Foglio	6	Particella	708

Subalterni	da	a	da	a	da	a	da	a
701								

Dati edificio

Provincia	**Milano**
Comune	**SAN GIULIANO MILANESE**
Indirizzo	**VIA LOMBARDIA, 32**
Periodo di attivazione dell'impianto	**15 ottobre – 15 aprile**
Gradi giorno	**2557**[GG]
Categoria dell'edificio	**E.8**
Anno di costruzione	**1974**
Superficie utile	**3794.24** [m²]
Superficie disperdente (S)	**9131.56** [m²]
Volume lordo riscaldato (V)	**23569.86** [m³]
Rapporto S/V	**0.39** [m⁻¹]
Progettista architettonico	**ING. ANGELO PICCARDO**
Progettista impianto termico	**N.D.**
Costruttore	**RIBOCCO s.r.l.**

Mappa

Classe energetica - EP_H Zona climatica E

Basso fabbisogno

A+	<	3 [kWh/m³a]
A	<	6 [kWh/m³a]
B	<	11 [kWh/m³a]
C	<	27 [kWh/m³a]
D	<	43 [kWh/m³a]
E	<	54 [kWh/m³a]
F	<	65 [kWh/m³a]
G	≥	65 [kWh/m³a]

Alto fabbisogno

29.42 kWh/m³a

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: **15.42** [kWh/m³a]

Classe energetica - ET_C



Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva

Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - $Co_{2\,eq}$



5.88 [kg/m³a]

Regione Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1519500031412

valido fino al 14/03/2022

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	
Climatizzazione invernale ET_H	21.27 [kWh/m³a]
Climatizzazione estiva ET_C	5.41 [kWh/m³a]
Acqua calda sanitaria ET_W	0.04 [kWh/m³a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP_H	29.42 [kWh/m³a]
Climatizzazione estiva EP_C	[kWh/m³a]
Acqua calda sanitaria EP_W	1.01 [kWh/m³a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP_{FER}	0.00 [kWh/m³a]
Efficienze medie	
Riscaldamento $\varepsilon_{gH,yr}$	72.00 [%]
Acqua calda sanitaria $\varepsilon_{gW,yr}$	4.00 [%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\varepsilon_{gHW,yr}$	70.00 [%]
Totale per usi termici EP_T	30.43 [kWh/m³a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP_L	0.00 [kWh/m³a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione			
☒ tradizionale			
○ multistadio o modulante			
numero generatori	2		
potenza termica nom. al focolare	114.00		
combustibile utilizzato	Gas naturale		
☐ condensazione			
○ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☐ pompe di calore			
numero generatori			
C.O.P. / G.U.E.			
combustibile utilizzato			
☐ teleriscaldamento			
combustibile utilizzato			
☐ cogenerazione			
consumo nom. di combustibile			
combustibile utilizzato			
☐ ad alimentazione elettrica			
potenza elettrica assorbita			
☒ altro (si veda campo note)	X	X	

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m²]	Prestazioni U [W/m²K] η [%]	Risparmio EP_H [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO_{2eq} [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	**Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati**						
Note	**La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.**						

Note

Tipi apparecchio: N.1 Bollitore elettrico ad accumulo. N.2 Generatore ad aria calda.

Firma

Il Soggetto certificatore **dichiara** sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i.

Soggetto certificatore
Linda Morelli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
MORELLI LINDA
architetto
9071

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

CESTEC — CENED Certificazione ENergetica degli EDifici

www.cened.it

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA